



NOTAS

- OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NÃO FORAM TESTADOS, PORTANTO, DEVERÃO SER VERIFICADOS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
- SOMENTE AS INSTALAÇÕES APARENTES SÃO REPRESENTADAS EM PROJETO, NÃO FORAM VERIFICADAS INSTALAÇÕES ENTERRADAS OU SOBRE FORRO.
- TODAS AS PORTAS CORTE FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E ROTA DE FUGA, FICARÃO ABERTAS COM ELETRÔNICA INTERLIGADA COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA.
- PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NOVAS, SERÁ PRESTADO CIRCULO DEDICADO COM ELETRÔNICA NOVAS E DISJUNTOR DE IDENTIFICAÇÃO.

LEGENDA

[Ícone]	ÁREAS FRAS
[Ícone]	ABRIGO DE HIRANTE SIMPLES - EXISTENTE A SUBSTITUIR
[Ícone]	ABRIGO DE HIRANTE SIMPLES - NOVO
[Ícone]	TUBULAÇÃO DE HIRANTES NOVO
[Ícone]	TUBULAÇÃO DE HIRANTES ENTERRADA NOVO
[Ícone]	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA - EXISTENTE A RECARREGAR - CAPACIDADE 2-4
[Ícone]	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO DORADO DE CARBONO (CO2) - EXISTENTE A RECARREGAR - CAPACIDADE 5-8-10
[Ícone]	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO - EXISTENTE A RECARREGAR - CAPACIDADE 20-8-10
[Ícone]	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA - NOVO CAPACIDADE 2-4
[Ícone]	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO - NOVO CAPACIDADE 20-8-10
[Ícone]	AVISADOR SONORO - NOVO
[Ícone]	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME - EXISTENTE A SUBSTITUIR
[Ícone]	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME - NOVO
[Ícone]	DETECTOR DE FUMAÇA - NOVO
[Ícone]	DETECTOR DE FUMAÇA - EXISTENTE A SUBSTITUIR
[Ícone]	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO - NOVO
[Ícone]	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO - EXISTENTE A SUBSTITUIR
[Ícone]	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO - NOVO

LEGENDA

CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO
[Ícone]	[Ícone]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
[Ícone]	[Ícone]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
[Ícone]	[Ícone]	240/120 (L/H)	ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
[Ícone]	[Ícone]	240/120 (L/H)	SENIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA
[Ícone]	[Ícone]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
[Ícone]	[Ícone]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA
[Ícone]	[Ícone]	L=150	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
[Ícone]	[Ícone]	100/150 (L/H)	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
[Ícone]	[Ícone]	L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
[Ícone]	[Ícone]	L=150	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE HIRANTE
[Ícone]	[Ícone]	L=700 (VEMELHO) L=150 (AMARELO)	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR A OBSTACULAÇÃO

NOMENCLATURA

"H" = CÍRCULO DA PLACA
 "L" = DIMENSÃO DE CADA PLACA
 L = LARGURA DA PLACA EM MILÍMETROS
 H = ALTURA DA PLACA EM MILÍMETROS
 Ø = DIÂMETRO DA PLACA EM MILÍMETROS



NOTAS SOBRE FUTURAS E REVISÕES:
 - TODOS OS AMBIENTES COM DETECTOR DE FUMAÇA DEVEM TER NOVA PINTURA NO TETO E, "DADO HOUVER", RECOMPOSIÇÃO DE FORROS.
 - QUANDO HOUVER INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES E/OU ACIONADORES DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE HIRANTES E/OU OBRAS CIVIS, DEVE SER CONSIDERADA A PINTURA DE TODO O AMBIENTE E, SE HOUVER, RECOMPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS JOO MEMO PISARAO DO EXISTENTE.

HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS
 PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO
 PLANTA BARRA - 1º PAVIMENTO

MHA Engenharia Ltda

MHA

PROJETO RECEBIDO EM: _____
 PROJETO APROVADO EM: _____

LIBERADO
 LIBERADO COM RESTRIÇÃO
 NÃO LIBERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

01 ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS: WM 15/07/21
 02 EMISSÃO INICIAL: LP 26/01/21
 REV. DESCRIÇÃO: _____

SÃO PAULO SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO
SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS
 25º andar do Centro Empresarial - Rua Dr. Carlos Botelho, 112 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP: 04531-000

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

U24
 101

Av. Dr. Enes de Azevedo, 4188, 5º andar
 São Paulo - SP - CEP: 05413-000
 Tel: (11) 3066 8420 Fax: (11) 3066 8482

PROJ. EXECUTIVO: KITAMURA
 PROJ. EXECUTIVO: KITAMURA