

**CONCORRÊNCIA n.º 04/2021**

**Assunto: Execução de obras civis, fornecimento e instalação de elevadores no Hospital Ipiranga**

**ESCLARECIMENTO - 01**

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 04/2021, que objetiva a execução de obras civis, fornecimento e instalação de elevadores no Hospital Ipiranga - fazendo-o da seguinte forma:

**1º PONTO:**

Consta no Memorial Descritivo que o Elevador 03 e 04 deverá ter a velocidade de 1,5m/s, porém 1,5m/s corresponde a 90m/min e não a 60m/min como consta nesse documento. Assim perguntamos: esses elevadores deverão ter 60m/min como todos os outros?

**2º PONTO:**

Está identificado como "leito" os 05 elevadores a serem fornecidos, porém as capacidades mencionadas nos mesmos não são condizentes com o tipo de equipamento, conforme a norma que rege os elevadores um elevador de maca deverá ter 1200kg e um elevador "maca-leito" 1500kg. Assim perguntamos, os elevadores desta licitação no qual três elevadores possuem 1050kg e outros dois 490kg, são todos elevadores de passageiros, correto? Ou seja, não são nem elevadores de "maca", nem elevadores de "maca-leito".

**3º PONTO:**

Ainda sobre a capacidade, consta no elevador 03 e 04 que a capacidade é de 490kg ou 07 pessoas, porém em 07 pessoas refere-se a capacidade de 525kg, qual o correto?

**Em resposta**

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 20/09/2021, para o processo licitatório Concorrência Nº 04/2021 – Informação GTE:526/2021.

1. Sim, no mínimo.
2. Os de 490 kg são exclusivos para passageiros. Os outros terão que obedecer às medidas do poço já existente.
3. Adotar 490 kg.

**Equipe de Licitações**