

Concorrência n.º 07/2019

Assunto: Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial, preditiva, preventiva, corretiva e emergencial e de assistência técnica das instalações e áreas físicas das unidades que compõem o "Módulo Leste I"

ESCLARECIMENTO - 07

Solicitação de **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** ao Edital da Concorrência n.º 07/2019, que objetiva a Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial, preditiva, preventiva, corretiva e emergencial e de assistência técnica das instalações e áreas físicas das unidades que compõem o "Módulo Leste I" - fazendo-o da seguinte forma:

- 1) Solicitamos esclarecer se os elevadores dos hospitais estão todos operacionais. Em caso negativo, favor informar quais apresentam anomalias, e se o conserto dos mesmos será atrelado ao contrato ora em licitação.
- 2) Solicitamos informar a eventual existência de monta-cargas nos hospitais, bem como se eles fazem parte do escopo da presente licitação, listando-os por unidade.
- 3) Verificamos que existem equipamentos No Break/Estabilizadores inoperantes e entendemos que os custos de operacionalização da operação destes e dos demais equipamentos e instalações correrão por conta do Contratante, correto?
- 4) Solicitamos a divulgação de relação atualizada dos tipos e capacidades de todos os extintores existentes nas instalações, para orientação das empresas licitantes.
- 5) Solicitamos a divulgação do comprimento das mangueiras de incêndio, por prédio, para orientação das empresas licitantes.
- 6) Com relação as capacidade das caixas d`aguas, verificamos nas visitas técnicas que existem diferenças de capacidades registradas no Edital e o que nos foram fornecidos em vistoria, desta forma solicitamos enviar as capacidades em (m3) corretas das caixas d`aguas e suas respectivas quantidades de cada Unidade.

Em resposta

Face o questionamento ser de conteúdo eminentemente técnico, passamos a transcrever a manifestação do Grupo Técnico de Edificações – Informação GTE n.º 681/2019.

- 1 – Sim, os elevadores estão todos operacionais;
- 2 – Sim, conforme Anexo I – Caderno 4 – Folha de Dados Módulo Leste I;
- 3 – Nas unidades em que houver equipamentos Nobreak inoperantes, o custo da operação será por conta da unidade;
- 4 – A relação com os tipos e quantidade de extintores se encontra no Anexo I – Caderno 4 – Folha de Dados Módulo Leste I, a capacidade pode ser verificada em vistoria.
- 5 – O comprimento das mangueiras de incêndio das unidades poderá ser verificado nas vistorias.
- 6 – A capacidade das caixas d`água estão corretas, conforme Anexo I – Caderno 4 – Folha de Dados Módulo Leste I; com exceção das unidades IPGG, Guaianases e São Mateus que não existe caixa d`água, apenas reservatórios.

Equipe de Licitações



| Secretaria da Saúde