

Concorrência n.º 08/2019

Assunto: Contratação de empresa para execução de obras de reforma do Sistema de Climatização, Ventilação e Exaustão Mecânica do Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Geral "Dr. Álvaro Simões de Souza", de Vila Nova Cachoeirinha.

ESCLARECIMENTO - 01

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 08/2019, que objetiva execução de obras de reforma do Sistema de Climatização, Ventilação e Exaustão Mecânica do Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Geral "Dr. Álvaro Simões de Souza", de Vila Nova Cachoeirinha - fazendo-o da seguinte forma:

Encontramos divergência referente ao Grupo Motor Gerador, na planilha de preços a potencia é de

Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo	un	1,00
---	----	------

E no memorial descritivo de elétrica é 350 / 320 kVA (prime / stand by, página 07 do memorial.

Solicitamos esclarecimento de qual a potência correta seguir do Grupo Gerador?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 07/08/2019, para o processo licitatório Concorrência 08/2019:

Seguir potencia do Gerador conforme Descrito em Planilha Orçamentaria

Equipe de Licitações