



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMISTRAÇÃO
Grupo de Gerenciamento das Atividades de Suprimentos e Infra-Estrutura
Centro de Registro de Preços – CRP/Obras

Tomada de Preços n.º 04/2018

Obras de Reforma do Telhado, Laje e Cobertura do Pavilhão Leonor Mendes de Barros
(Ambulatório) do Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 3

Solicitação de esclarecimentos ao Edital da Tomada de Preços n.º 04/2018, que objetiva a execução das : Obras de Reforma do Telhado, Laje e Cobertura do Pavilhão Leonor Mendes de Barros (Ambulatório) do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, fazendo-o da seguinte forma:

vem pela presente solicitar esclarecimento ao:

item 5.1.2 – Qualificação técnica

b.3) fornecimento e montagem de telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, com lã de rocha.

Será aceito atestados com outro tipo de enchimento em vez de lã de rocha, por exemplo: poliestireno expandido (EPS) ou poliuretano, pela sua similaridade?

Em resposta

Face o questionamento ser de conteúdo eminentemente técnico, passamos a transcrever a manifestação do Grupo Técnico de Edificações – Informação GTE n.º 633 de 2018:

Poderá ser entregue para análise da Comissão, telhas tipo sanduíche com outros isolantes termo/acústicos por similaridade.

Equipe de Licitações