



PLANTA PARCIAL DO 2º PAVIMENTO - PARTE 01/02
ESCALA 1:75

LEGENDA

- FC FAN COIL
- VI CASA DE VENTILAÇÃO
- EX VENTILADOR DE EXAUSTÃO

NOTAS

TODOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE.
 O EXAUSTOR DOS SANITÁRIOS SERÁ INTERLIGADO AO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO.
 TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
 NÚMEROS ENTRE PARENTESES, INDICAM VAZÃO EM L/S.
 VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS.
 TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
 TODAS AS OBRAS CIVIS, REDEÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, REJUNTOS, FUNDAMENTOS E TRABALHOS EM TELHADOS, LAJES, PAREDES, E ETC. SÓ PASSARÃO DAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, SEMPRE DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
 A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS DISCIPLINAS) SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE:

- PONTO DE DRENAGEM PRÓXIMO AOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO P/ OS EQUIPAMENTOS.
- RALCO PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE ÁGUA NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- PISO TÉCNICO IMPERMEABILIZADO.
- PISO DAS CASAS DE MÁQUINAS IMPERMEABILIZADO.
- ISOLAMENTO ACÚSTICO DENTRO DAS CASAS DE MÁQUINAS.
- FECHAMENTO ESTANDEIRAS NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- BASES DE CONCRETO NIVELADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.
- BASES E FUNDAMENTOS P/ INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
- A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, DUTOS E ACESSÓRIOS NA PLATAFORMA METÁLICA/ESTRUTURA DE APOIO, BASE DE CONCRETO NIVELADA NO PISO/DE DA CASA DE MÁQUINAS, CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PISO TÉCNICO E ESTRUTURAS METÁLICAS, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

NOTA:

- A TENSÃO DA OBRA DEVERÁ SER CONFIRMADA.
- A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADA.

2	PROJETO ATUALIZADO	JUNIOR	06/10/2014
1	REVISÃO 1	SI	AGOSTO 2011
0	EMISSIONAL INICIAL CANCELA E SUBSTITUI PROJETO ANTERIOR	DJA	MAIO / 2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
R. São Paulo, 1185 - Jd. Paulista - SP - 05403-000
Tel: (11) 3046-4422 Fax: (11) 3046-4482
CNPJ: 07.012.012/0001-00

ECOTHERM
SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.com.br - (11) 3811-5000
R. do Estado, n.º 422, 58ª Pavão, SP

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUNHA - BEBEDOURO - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DO 2º PAVTO. - 01/02
BASES E FURAÇÕES

AR CONDICIONADO-CIVIL

UNIDADE DE OBRA: **H-000** DATA: **29/37**

REVISÃO: **1** DATA: **17/15** DE ZEMBRO/2016

PROJETO: **HB-BL1-AC-2P-003-004-004-004-004-004-004**

PROJETO EM: **RECENHAR DIZOLI FERNANDES** SUPERVISOR DE PROJETOS: **REG. M. CRISTINA GOMES JOTTEN**
CARGO: **ARQUITETA**