


RELAÇÃO DE CARGA QD-CME - HGVC

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	POTÊNCIA UNIT (W)	POTÊNCIA TOT (W)	TENSÃO	FASES	F.P.	F.D.	POTENCIA TOTAL (kVA)	Circ.	Ip (A)	Proteção (A)	Candutor (mm²)
1	Iluminação de Emergência	6	15	90	127	1	0,95	1	0,09	1	0,75	10	1,50
2	Luminária LED retangular 31W	36	31	1116	127	1	0,95	1	1,17	2	10,58	16	1,50
3	Luminária LED quadrada 23W	7	23	161	127	1	0,95	1	0,17	2	10,58	16	1,50
4	Tomadas Uso Geral	15	100	1500	127	1	0,92	1	1,63	3	12,84	20	2,50
5	Tomadas Uso Geral	15	100	1500	127	1	0,92	1	1,63	4	17,97	20	2,50
6	Tomadas Uso Especifico	1	600	600	127	1	0,92	1	0,65				
SUBTOTAL				4967					5,35				

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	POTÊNCIA UNIT (W)	POTÊNCIA TOT (W)	TENSÃO	FASES	F.P.	F.D.	POTENCIA TOTAL (kVA)	Circ.	Ip (A)	Proteção (A)	Candutor (mm²)
1	AUTOCLAVE BAUMER MED HI VAC II 23920	1	20000	20000	220	3	1	1	20,00	5	52,55	63	16,00
2	AUTOCLAVE BAUMER MED HI VAC II 370P	1	20000	20000	220	3	1	0,5	10,00	6	26,27	63	16,00
3	AUTOCLAVE BAUMER MOD HI VAC II 22526	1	20000	20000	220	3	1	0,5	10,00	7	26,27	63	16,00
4	OSMOSE REVERSA BAUMER N/S 1844093510	1	300	300	220	2	0,92	1	0,33	8	1,48	20	2,50
5	OSMOSE REVERSA BAUMER	1	300	300	220	2	0,92	1	0,33	9	1,48	20	2,50
6	SECADORA BAUMER MOD HEA 3107 22527	1	8000	8000	220	3	1	1	8,00	10	25,92	32	6,00
7	TERMOMODESINFECTORA SANDERS WDS 200D	1	900	900	220	2	1	1	0,90	11	4,09	20	2,50
8	LAVADORA ULTRASSONICA	1	3000	3000	220	2	0,85	1	3,53	12	16,04	20	2,50
9	STERRAD 100 S	1	5000	5000	220	2	1	1	5,00	13	22,73	25	4,00
SUBTOTAL				77500					58,08				
TOTAL				82467					63,43		166,67	200	95,00



SVAIZER & GUTIERREZ
engenharia

CREA: 0576938
CAU: 27817-3
TEL/FAX: (11) 4796-1420
E-MAIL: engenharia.sg@oi.com.br

PROJETA
Engº ELIAKIM SANTIAGO

ANÁLISE DE PROJETO:

LIBERADO

LIBERADO COM RESTRIÇÃO


NÃO LIBERADO

PROJETO RECEBIDO

PROJETO APROVADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Saúde

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº188, 3º andar
São Paulo-SP Cep: 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

DIRETOR DE S.T.E.
Engº YUKIO KITAMURA
230643-00 REG.º
Arq. CAMILO CHINGOTTE

UNIDADE: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
TÍTUL: AV. DR. EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA NOVA CACHOEIRINHA - SÃO PAULO - SP
PREFERENC: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - PAV. TERREO
QUADROS E TABELAS DE CARGAS

PROJETO BÁSICO DE INST. ELÉTRICAS

ORÇAMENTO DE MATERIAIS: H-044
FOLHA: ELE 03/05
DATA: JUN/2022
PROJETO: HGVC_ELE_PB_CC_R00 - DIAGRAMAS.DWG