ANEXO II

PRINCIPAL HOSPITALAR

Usar as espessuras indicadas e a cor preta	
Cor des.	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,6
7	0,6
8	0,3
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09

20 a 249	Use Objeto Color Plot Color
250	0,1 ETR
251	0,1 SAIR
252	0,1 AUR
253	0,1 ZER
254	0,1 BIR

LEGENDA

- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- VÁLVULA DE DUAS VIAS MOTORIZADA
- VÁLVULA ESFERA
- VÁLVULA BALANCEADORA
- VÁLVULA BORBOLETA
- FLOW SWITCH
- VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO DINÂMICA
- FILTRO Y
- JUNTA FLEXIVEL
- VÁLVULA GAVETA
- PURGADOR DE AR
- REDUÇÃO / LUVA DE REDUÇÃO
- UNIÃO
- PONTO P/ TERMÔMETRO COM POÇO
- PI — PONTO P/ MANÔMETRO
- RALO SIFONADO
- A A G — ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
- R A G — RETORNO DE ÁGUA GELADA

VV-XX-YY
- VV — NÚMERO
- XX — PAVIMENTO
- YY — EQUIPAMENTO

VER CONTINUAÇÃO NA FOLHA 302

NOTAS

- NÚMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZÃO DE ÁGUA EM m3/h.
- DIÂMETROS EM POLEGADAS EXCETO OUTROS ESPECIFICADOS.

PLANTA CHAVE



REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
3	COMPLEMENTO DOS PROJETOS LABORATÓRIO/COZINHA/CME/NB3	JOSÉ	15/05/2015
2	"ATENDIMENTO COMENTÁRIOS/CONSORCIO/FISCALIZAÇÃO/ARQUITETURA"	JOSÉ	27/04/2015
1	REVISÃO GERAL	JOSÉ	27/02/2015
0	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	15/12/2014

ENGEFORM construBASE CONSÓRCIO – ER SAÚDE
valdeci ferreira & arquitetos associados
BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo/SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

PROJETO: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
LOCAL: AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
DESCRIÇÃO: FLUXOGRAMA HIDRÁULICO PARTE 2
FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO
CÓDIGO DO ESPAÇO: GERAL
FOLHA: 303
DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO
ESCALA: S/E
DATA: 15/12/2014
CÓDIGO: IER-00A14-GER-CLI-FLX-PE-303-R03
DIRETOR DA ETE: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
COORDENADOR DE PROJETOS: Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN
AUTORES DO PROJETO:
COLABORADORES: