



LEGENDA DE HIDRÁULICA	
NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
AFR	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
AFR	TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE REUSO
AQR	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
○	TUBULAÇÃO QUE SOBEE
□	TUBULAÇÃO QUE DESCE

IDENTIFICAÇÃO DAS PRIMADAS		IDENTIFICAÇÃO DE DETALHES	
RS	BACA SANITÁRIA	TIPO DE DETALHE	Nº DE SOLUÇÕES
CH	CHUVEIRO	D-1	
EX	EXPURDO		
LV	LAVATÓRIO		
MI	MICTÓRIO		
DU	DUCHA HIGIÊNICA		
PI	PIA		
TD	TANQUE		
	HIDROMECÂNICO		
	REGISTRO DE GAVETA		
	REGISTRO DE PRESSÃO		
	PRÉ-MISTURADOR		

NOTAS

- PARA AS LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS DOS SISTEMAS DE ÁGUA FRIA POTÁVEL E ÁGUA FRIA DE REUSO, APÓS DERIVAÇÕES DAS PRIMADAS, AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO MARFIM, COM PONTA LISAS E BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL, COM FABRICAÇÃO CONFORME NORMA NBR-5646 DA ABNT.
- PARA AS LINHAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS PARA ÁGUA QUENTE APÓS DERIVAÇÕES DAS PRIMADAS, DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBOS DE COBRE, CLASSE A, COM PONTAS PARA SOLDA. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-13206 DA ABNT.
- OS REGISTROS DE GAVETA, SERÃO EM BRONZE BRUTO SEM ACABAMENTO, NAS ÁREAS TÉCNICAS OU EXTERNAS, INTERNAMENTE AOS COMPARTIMENTOS DEVERÃO TER ACABAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA CONFORMAR ALTIMETRIA E POSIÇÃO DE PONTOS E REGISTROS, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA ANTES DA EXECUÇÃO.

O SISTEMA DE REUSO DEVERÁ INICIAR SUA OPERAÇÃO SOMENTE APÓS A CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA. DURANTE O PERÍODO DE OBRA OS RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES DEVERÃO SER ABASTECIDOS SOMENTE COM ÁGUA POTÁVEL.

Usar as espessuras	em milímetros
1/2"	12,7
3/4"	19,0
1"	25,4
1 1/4"	31,8
1 1/2"	38,1
2"	50,8
2 1/2"	63,5
3"	76,2
3 1/2"	88,9
4"	101,6
4 1/2"	114,3
5"	127,0
5 1/2"	140,0
6"	152,4
6 1/2"	165,1
7"	177,8
7 1/2"	190,5
8"	203,2
8 1/2"	215,9
9"	228,6
9 1/2"	241,3
10"	254,0
10 1/2"	266,7
11"	279,4
11 1/2"	292,1
12"	304,8
12 1/2"	317,5
13"	330,2
13 1/2"	342,9
14"	355,6
14 1/2"	368,3
15"	381,0
15 1/2"	393,7
16"	406,4
16 1/2"	419,1
17"	431,8
17 1/2"	444,5
18"	457,2
18 1/2"	469,9
19"	482,6
19 1/2"	495,3
20"	508,0
20 1/2"	520,7
21"	533,4
21 1/2"	546,1
22"	558,8
22 1/2"	571,5
23"	584,2
23 1/2"	596,9
24"	609,6
24 1/2"	622,3
25"	635,0
25 1/2"	647,7
26"	660,4
26 1/2"	673,1
27"	685,8
27 1/2"	698,5
28"	711,2
28 1/2"	723,9
29"	736,6
29 1/2"	749,3
30"	762,0
30 1/2"	774,7
31"	787,4
31 1/2"	800,1
32"	812,8
32 1/2"	825,5
33"	838,2
33 1/2"	850,9
34"	863,6
34 1/2"	876,3
35"	889,0
35 1/2"	901,7
36"	914,4
36 1/2"	927,1
37"	939,8
37 1/2"	952,5
38"	965,2
38 1/2"	977,9
39"	990,6
39 1/2"	1003,3
40"	1016,0
40 1/2"	1028,7
41"	1041,4
41 1/2"	1054,1
42"	1066,8
42 1/2"	1079,5
43"	1092,2
43 1/2"	1104,9
44"	1117,6
44 1/2"	1130,3
45"	1143,0
45 1/2"	1155,7
46"	1168,4
46 1/2"	1181,1
47"	1193,8
47 1/2"	1206,5
48"	1219,2
48 1/2"	1231,9
49"	1244,6
49 1/2"	1257,3
50"	1270,0

PLANTA CHAVE

2	REVISÃO ORDE INDICADO	MARIA	15/05/2015
1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO FISCALIZAÇÃO ARQUITETURA	MARIA	27/04/2015
0	EMISSÃO INICIAL	MARIA	20/01/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
 ÁGUA FRIA/ÁGUA QUENTE ISOMÉTRICO DOS SANITÁRIOS
 PROJETO EXECUTIVO
 PRÉDIO HOSPITALAR 601
 HÍDRÁULICA 1:25
 20/01/15
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, s/nº, Jd. São Mateus, São Paulo, SP, 05413-000
 Tel: (11) 5066 8420 Fax: (11) 5066 8482
 ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES ARQ. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN