

# MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES - IT 22/19 - D.E. 63.911/2018

EMPREENDIMENTO:	CAISM - PHILIPPE PINEL	Nº EGP: 20033
PROP / RESP USO:	Secretaria de Estado da Saúde – CNPJ: 46.374.500/0088-45	DATA: 05/02/21 REV. 00
ENDEREÇO:	AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 5214 – Pirituba – São Paulo - SP	AUTOR: SF APROV: SF
OCUPAÇÃO:	HOSPITAL E ASSEMELHADOS - H3	CLASSE DE RISCO: BAIXO SISTEMA TIPO: 2
RESP. TECNICO:	Maria Elisa Vasconcellos Germano CREA: 0.601.405.075	Const. Hazen-Williams: 120

TRECHO	VAZÃO (Lpm)	PONTO MONTANTE			TUBULAÇÃO						PONTO JUSANTE			DIFERENÇA DE NIVEL (m)	VELOC m/s
		PONTO	PRESSÃO (mca)	COTA NIVEL(m)	DN mm	COMPR. REAL	COMPR. EQUIV.	COMPR. TOTAL	P. Carga UNITÁRIO	P. Carga TOTAL	PONTO	PRESSÃO (mca)	COTA NIVEL(m)		
H1-PA	150,00	H1	30,00	104,40	65	30,41	17,46	47,87	0,014	0,673	PA	36,573	98,50	-5,90	0,75
H2-PA	150,00	H2	30,39	104,40	65	5,75	14,70	20,45	0,014	0,288	PA	36,573	98,50	-5,90	0,75
PA-SB	300,00	PA	36,573	98,50	65	136,32	22,15	158,47	0,051	8,036	SB	42,909	100,20	1,70	1,51
RI-EB	300,00	RI	0,000	102,90	80	3,30	2,75	6,05	0,018	0,112	EB	2,812	100,20	-2,70	0,99

<p style="text-align: center;"><b><u>BOMBA DE INCÊNDIO</u></b></p> <p>1. BOMBA CALCULADA:</p> <p>* PRESSÃO        40 mca</p> <p>* VAZÃO            300 Lpm</p> <p>2. BOMBA ADOTADA:</p> <p>* PRESSÃO        45 mca</p> <p>* VAZÃO            300 Lpm</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>TIPO DE ACIONAMENTO</u></b></p> <p>1. MANUAL-BOTOEIRAS        ( X )</p> <p>2. AUTOMÁTICO                (   )</p> <p style="padding-left: 40px;">BOMBA AUXILIAR            (   )</p> <p style="padding-left: 40px;">CHAVE DE FLUXO            (   )</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>RESERVA DE INCÊNDIO</u></b></p> <p>1. ELEVADO                      ( X )</p> <p>2. SUBTERRÂNEO                (   )</p> <p>3. NÍVEL DO SOLO                (   )</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>VOLUME = 25.000 litros</b></p>
--	--	--

RESP. TÉCNICO  
Maria Elisa Vasconcellos Germano CREA: 0.601.405.075