



PAVTO TÉRREO
PROJ. BÁSICO LUMINOTÉCNICA

LEGENDA LUMINOTÉCNICA	
	LUMINÁRIA QUADRADA BRANCA DE EMBUTIR, TIPO CALHA FECHADA, C/ DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO
	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA FRIA
	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA
	TOMADA ALTA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=1,30m
	TOMADA BAIXA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=0,30m
	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CAIXA 4" x 2"
	TOMADA PARA DADOS/VOZ EM PAREDE h=0,30m
	TOMADA ALTA 2P + T, 220V EM PAREDE, h=2,20m
	LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA QUENTE
	CENTRAL DE CHAMANDA DE ENFERMEIRA
	CHAMADA DE ENFERMEIRA
	TOMADA PARA TV, h=2,00m

- NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
 2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº 188, 3º andar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

DIRETOR DO G.T.E.
Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
AUTORES DO PROJETO
Arq. THAIS F. ALAMINO

UNIDADE: COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO
LOCAL: AV. EMÍLIO RIBAS, 1.573 - GUARULHOS - SP
REFERÊNCIA: APOIO DIAGNÓST. E TERAPIA (IMAGENOLOGIA) E ATENDIMENTO AMBUL. (BUCCO MAXILO) - P.B. LUMINOTÉCNICA
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
CÓDIGO DO EDIFÍCIO: H-039
FOLHA: 05/07
ÁREA: 46,26m²
ESCALA: 1:100
DATA: JAN/2019
ARQUIVO: PB_PADRE_BENTO_IMAGENOLOGIA_BUCOMAXILO_R04.DWG