QUADRO DE FORÇA - QLF-G - GERADOR 17 PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QD-D - NORMAL - 17º PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QLF-E - GERADOR (17 PAVIMENTO)

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QD-F - NORMAL - 17º PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QD-H - NORMAL - 17º PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QLF-G - GERADOR (17º PAVIMENTO)

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QLF-I - NORMAL - (17 PAVIMENTO)

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QD-J - NORMAL - 17º PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QD-K - NORMAL - 17º PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO DE FORÇA - QD-L - NORMAL - 17º PAVIMENTO

DIAGRAMA TRIFILAR

DETALHE DA FIXAÇÃO DE PERFILADOS E ELETRODUTOS:

LEGENDA/SIMBOLOGIA

- PONTO PARA ARANDELA 1x15w
- PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40 DE EMBUTIR – FECHADA
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x15W DE EMBUTIR – FECHADA
- SENSOR PRESENÇA
- PONTO PARA CHAMADA ENFERMEIRA
- INTERRUPTOR SIMPLES DE PAREDE
- TOMADA 127V 2x15w 3Ø SEDEMA
- TOMADA 127V 2x15w 3Ø SEDEMA
- TOMADA 127V 2x15w 3Ø SEDEMA
- TOMADA 127V 4Ø 2P20
- TOMADA 127V 4Ø 3P20
- TOMADA 380V 3x15w 3Ø SEDEMA
- TOMADA 380V 3x15w 3Ø SEDEMA
- PEDAL TIPO "P" 2Ø20mm
- ELETRODUTO 3/4" PVC
- ELETRODUTO 1" PVC
- ELETRODUTO 3/4" EMB
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO LAJE OU PAREDE – 3/4" OU SEGUIDO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO – 3/4" OU SEGUIDO
- ELETRODUTO DE PISO DUCHO 3 SAIDA PARA TOMADAS DE FAÇÃO
- CONDULETE TIPO "X" – 3/4" OU SEGUIDO
- SAIDAS DE ILUMINAÇÃO DE LUZ DE PISO: h=1,5m (EIXO CENTRAL)
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 40x40x40cm
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 30x30cm h=0,60m NO PISO
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 30x30cm h=0,60m EM CONCRETO, SOLIDO
- CAIXA, CLASSE, TAMPAS CEGAS E DIMENSIONAIS, PARA ELETRODUTOS, SOLIDO
- ELETROCALHA, DIMENSÕES
- PONTO DE FORÇA, MOTORES EM 3Ø,
- ELETROCALHA, DIMENSÕES – 50 X 50MM
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm h=0,60m NO PISO

TRECHO CIRCUITO:

NOTAS

01	REVISÃO GERAL APÓS ANÁLISE DA CONCESSIONÁRIA	05/2022
02	REVISÃO GERAL APÓS ANÁLISE DA CONCESSIONÁRIA	05/2022
03	REVISÃO GERAL APÓS ANÁLISE DA CONCESSIONÁRIA	05/2022
04	REVISÃO GERAL APÓS ANÁLISE DA CONCESSIONÁRIA	05/2022
05	ALTERAÇÃO ARQUITETURA - 2º ANDAR	05/2022
06	ACERTOS GERAIS + TABELAS	05/2022
RT	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL / DATA

PROJETO_ELÉTRICO

CONAJ

CONAJ – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

VLADIMIR HERZOG

Secretaria de Estado de Saúde

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO_HOSPITALAR

PROJETO_1

PROJETO_ELÉTRICO_1º_PAVIMENTO

DIAGRAMA DO PAVIMENTO

ESCALA:	DATA:	
DESENHO:		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		

NOTAS/ESPECIFICAÇÕES: