

**CARACTERÍSTICAS DO PAINEL**

- 1 - **MODELO :**  
600 X 600 X 200mm
- 2 - **FABRICANTE :**  
SENADOR
- 3 - **GRAU DE PROTEÇÃO :**  
IP-55
- 4 - **CONSTRUÇÃO :**  
ESTRUTURA : CHAPA DE AÇO BITOLA 14  
PORTA : CHAPA DE AÇO BITOLA 14  
PLACA DE MONTAGEM : CHAPA DE AÇO BITOLA 12
- 5 - **VEDAÇÃO :**  
NEOPRENE
- 6 - **PINTURA :**  
ESTRUTURA E PORTA : CINZA RAL-7032  
PLACA : LARANJA RAL-2003
- 7 - **CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDO :**  
IDENTIFICAÇÃO : ANILHAS
- 8 - **ESPECIFICAÇÃO DOS CABOS :**  
OS CABOS DE COMANDO SERÃO DE BITOLA 1,5mm2, COR AZUL CLARO (NEUTRO) E COR VERMELHA (REstante), 750V/70°C, FABRICANTE PIRELLI;  
OS CABOS DE FORÇA SERÃO DE BITOLA CONFORME INDICADO NOS DESENHOS, NA COR PRETA, 750V/70°C, FABRICANTE PIRELLI
- 9 - **TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SERÃO IDENTIFICADOS**
- 10 - **DIMENSÕES EM MILÍMETROS**
- 11 - **BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEGIDO COM PLACA DE ACRÍLICO E IDENTIFICADOS NAS CORES:**  
FASE R : AZUL ESCURO  
FASE S : BRANCA  
FASE T : VIOLETA OU MARROM  
TERRA : VERDE  
NEUTRO : AZUL CLARO
- 12 - **PORTA DOCUMENTOS :**  
234 x 173 mm

<b>PROJETISTA</b>  <small>SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO www.ecotherm.net.br - (11) 3911.7600</small>		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
<small>Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP</small>		
<b>HOSPITAL DE BEBEDOURO</b>		Nº PROJETO
<b>SISTEMA DE AR CONDICIONADO</b> <small>BLOCO 1 - 5º PAVIMENTO QUADRO ELÉTRICO QF-AC-12</small>		<b>FL 03 de 12</b>
		<small>ARQUIVO: HB-BL1-AC-QE-027-R2 ESCALA</small>

**SIMBOLOGIA**

SÍMBOLO	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
	DJG	DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL		PF	PONTO DE FORÇA
	DJ	DISJUNTOR TRIPOLAR		L	LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO
	DJ	DISJUNTOR BIPOLAR		C	BOBINA DO CONTATOR TRIPOLAR
	DJC	DISJUNTOR UNIPOLAR DE COMANDO		CA	BOBINA DO CONTATOR AUXILIAR
	CGC	CHAVE GERAL DE COMANDO		CATL	BOBINA DO CONT. AUX. DE TESTE LAMP.
	DJM	DISJUNTOR MOTOR		TP	TRANSFORMADOR DE COMANDO
	BL	BOTÃO LIGA		AQ/UM	RESISTÊNCIA DE REAQUECIMENTO/UMIDIF.
	BD	BOTÃO DESLIGA		M	MOTOR
	BTL	BOTÃO TESTE DE LÂMPADA			TERRA
	NA	CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO			BORNE DE FORÇA
	NF	CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO			BORNE DE COMANDO INTERNO AO QDC
	PDA	PRESSOSTATO DIFERENCIAL			BORNE DO SISTEMA DE SUPERVISÃO
	CN	CHAVE DE NÍVEL D'ÁGUA			BORNE C/ PORTA FUSIVEL
	TS	TERMOSTATO DE SEGURANÇA			
	CC/S	CHAVE COMUTADORA/SELETORA			
	C	CONTATOR			

<b>PROJETISTA</b>  <small>SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO www.ecotherm.net.br - (11) 3911.7600</small>		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
<small>Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP</small>		
<b>HOSPITAL DE BEBEDOURO</b>		Nº PROJETO
<b>SISTEMA DE AR CONDICIONADO</b> <small>BLOCO 1 - 5º PAVIMENTO QUADRO ELÉTRICO QF-AC-12</small>		<b>FL 04 de 12</b>
		<small>ARQUIVO: HB-BL1-AC-QE-027-R2 ESCALA INDICADA</small>

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
QUADRO ELÉTRICO  
QF-AC-12**

<b>PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO</b>		
<small>construção:</small>	<small>instalações de ar condicionado:</small>	
 <small>Simétrica Engenharia Ltda. Rua São Azeite, 118 - Centro São Paulo - SP - CEP: 01050-20 Fone: (011) 3012-1022 / Fax: (011) 3010-2143 Email: simetrica@simetrica.com.br</small>	 <small>SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO www.ecotherm.net.br - (11) 3911.7600</small> Cláudio n.º 422, São Paulo, SP	
	<small>UNIDADE HOSPITAL DE BEBEDOURO LOCAL AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP REFERÊNCIA BLOCO 01 - QUADRO ELÉTRICO DO 5º PAVIMENTO QF-AC-12 QUADRO ELÉTRICO - AR CONDICIONADO Nº DA FOLHA H-000 01/12 DATA MARÇO/2018 COORDENADOR DE PROJETOS Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES AUTORES DO PROJETO arg. CÂMILLO CHINGOTTE</small>	



**RODETAL - Equipamentos Elétricos Ltda**  
End.: Rua Cláudio, 422 - Vila Romana  
rodetal@rodetal.net - Fone: (011) 3872-0395

Nº DA FOLHA	TÍTULO	REVISÕES					
		0	1	2	3	4	5
01/12	CAPA	X					
02/12	ÍNDICE DE DESENHOS	X					
03/12	CARACTERÍSTICAS DO PAINEL	X					
04/12	SIMBOLOGIA	X					
05/12	DIAGRAMA DE FORÇA	X					
06/12	DIAGRAMA FUNCIONAL DE COMANDO	X					
07/12	DIAGRAMA FUNCIONAL DE COMANDO	X					
08/12	DIAGRAMA FUNCIONAL DE COMANDO	X					
09/12	LAY OUT	X					
10/12	RÉGUA DE BORNES	X					
11/12	LISTA DE MATERIAIS	X					
12/12	LISTA DE PLAQUETAS EM ACRÍLICO	X					

Nº DA FOLHA	TÍTULO	REVISÕES					
		0	1	2	3	4	5

<b>PROJETISTA</b>  <small>SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO www.ecotherm.net.br - (11) 3911.7600</small>		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
<small>Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP</small>		
<b>HOSPITAL DE BEBEDOURO</b>		Nº PROJETO
<b>SISTEMA DE AR CONDICIONADO</b> <small>BLOCO 1 - 5º PAVIMENTO QUADRO ELÉTRICO QF-AC-12</small>		<b>FL 02 de 12</b>
		<small>ARQUIVO: HB-BL1-AC-QE-027-R2 ESCALA INDICADA</small>