

Tomada de Preços n.º 03/2020

Assunto: Reforma e adequação de cabine primária de energia para o Hospital Regional de Ilha Solteira

ESCLARECIMENTO - 03

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 03/2020, que objetiva a reforma e adequação de cabine primária de energia para o Hospital Regional de Ilha Solteira - fazendo-o da seguinte forma:

Conforme análise do documento "Copia_de_ilha_solteira_cabine_primaria_modelo_final" a lista de fornecimento de materiais esta incompatível com o documento "Projeto_aprovado_-_parte_1".

No projeto "Projeto_aprovado_-_parte_1" estão sendo considerados 02 (dois) transformadores a óleo ao tempo sem cobertura e na "Copia_de_ilha_solteira_cabine_primaria_modelo_final" estão sendo considerados 02 (dois) transformadores a seco.

No "Projeto_aprovado_-_parte_1" a cabine não está dimensionada para abrigar 02 (dois) transformadores a seco. Para realização do orçamento é necessário que o projeto e a lista de materiais estejam alinhados, com isso solicitamos a devida atualização do "Projeto_aprovado_-_parte_1" para que seja compatível com a "Copia_de_ilha_solteira_cabine_primaria_modelo_final".

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 17/02/2021, para o processo licitatório Tomada de Preços 03/2020, informação GTE nº 117/2021 :

- Para os esclarecimentos solicitados, deverá ser considerado o constante na Planilha de Proposta de Preços – Anexo III.2

Equipe de Licitações