



PLANTA 2º PAVIMENTO - PARTE 02/02  
ESCALA 1:50

LISTA DE EQUIPAMENTOS			
TAG	FC-24	FC-24A/28B	FC-34
FABRICANTE REFERÊNCIA:	CARRIER	CARRIER	CARRIER
MODELO:	36A36C02.0BT	36A36C02.0BT	36A36C02.0BT
CAPACIDADE RESFR. (kcal/h):	17.500	40.000	35.800
CAPACIDADE ADQ.EC. (kW):	-	15,00 / 3 EST.	-
CAPACIDADE UMIDIFIC. (kW):	-	7,50 / 2 EST.	-
VAZÃO DE INSUFIL. (m³/h):	3.740	7.085	7.820
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h):	920	1.665	1.460
VAZÃO DE ÁGUA (m³/h):	3,00	8,25	6,35
PRESSÃO ESTÁTICA DISP. (mmCA):	80	80	80
FILTRAGEM CLASSE:	G4F7	G4F8	G4F7
QUANTIDADE (PEÇAS):	01	02	01
POTÊNCIA (kW):	3,75	4,50	3,75
TENSÃO:	380V/3F/60Hz	380V/3F/60Hz	380V/3F/60Hz

LISTA DE EQUIPAMENTOS			
TAG:	EX-13		
FABRICANTE:	PROJELMEC		
MODELO:	CS2-200		
TPO:	CAIXA EXAUSTÃO		
VAZÃO DE AR (m³/h):	3.200		
PRESSÃO ESTÁTICA (mmCA):	40		
FILTRAGEM CLASSE:	G4		
QUANTIDADE (PEÇAS):	01		
POTÊNCIA (kW) - (UNITÁRIO):	1,50		
TENSÃO:	380V/3F/60Hz		

LISTA PONTOS - TUBULAÇÃO FRIGORIFICA				
CODIGO	MODELO	COMPRIMENTO MÁXIMO EQUIVALENTE		
		0 A 10 m	10 A 20 m	20 A 30 m
A	9000 Btu/h	Ø 1/4" LÍQUIDO	Ø 3/8" GÁS	Ø 1/4" GÁS
B	18000 Btu/h	Ø 1/4" LÍQUIDO	Ø 3/8" GÁS	Ø 1/4" GÁS
C	22000 Btu/h	Ø 1/4" LÍQUIDO	Ø 3/8" GÁS	Ø 3/4" GÁS

LEGENDA			
FC	FAN COIL	REG	RETORNO ÁGUA GELADA
VI	CAIXA DE VENTILAÇÃO	AR	REDUÇÃO CONCÊNTRICA
EX	VENTILADOR DE EXAUSTÃO	RC	REDUÇÃO CONCÊNTRICA
AAG	ALIMENTAÇÃO ÁGUA GELADA	UC	UNIDADE CONDENSADORA
LR	LUA DE REDUÇÃO	PF	PONTO DE FORÇA
PD	PONTO DE DRENO		

- NOTAS**
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
  2. OS NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM VAZÃO DE ÁGUA EM m³/h.
  3. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA, SERÃO ISOLADAS COM BORRACHA ELASTOMÉRICA.
  4. ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE SUPORTES 2,50m.

PROJETO DE AR CONDICIONADO

Secretaria de Estado da Saúde  
GOVERNO DO ESTADO  
SAO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVLAQUA  
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARQUEIRA-AQUA - SP

HOSPITAL  
REDE HOSPITALAR E ELÉTRICA - 2º PAVIMENTO - PARTE 02/02

PROJETO DE AR CONDICIONADO  
H-040 AC-15/32

Arq. Dr. Eudes Cavatini de Aguiar, nº 188, 3º andar  
São Paulo-SP, Cep: 05423-000  
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
Arq. M. CRISTINA GOMES JÖTTEN