

Concorrência n.º 06/2019

Assunto: Contratação de empresa para execução de obras de Adequação e Complementação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Pariquera-Açu - SP.

ESCLARECIMENTO - 06

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 06/2019, que objetiva execução de obras de Adequação e Complementação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Pariquera-Açu - SP - fazendo-o da seguinte forma:

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1 – Verificamos que na planilha orçamentária no item: 10.35 Grupos Geradores apresentam divergências nas potências das máquinas, em relação ao que consta no memorial e projeto. Os dois geradores na planilha são iguais de 460kVA e no projeto e memorial descritivo de elétrica rev.1 possuem potências diferentes: um de 500KVA e o outro 600KVA. Mediante as divergências, o que devemos considerar? Caso prevaleça a especificação do projeto e memorial, solicitamos que seja ajustada a planilha orçamentária.

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 07/08/2019, para o processo licitatório Concorrência 06/2019, informação GTE nº 763/2019:

Questionamento 1. Deve-se considerar o constante em planilha orçamentária.

Equipe de Licitações