



SIMBOLOGIA

- DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,00m, DADOS E VOZ
- DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,10m, DADOS E VOZ
- TOMADA RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,10m, VOZ
- TOMADA RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,30m, DADOS
- PONTO PARA EQUIP. WIRELESS FIXADO NO TETO
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=2,00m
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=2,00m
- ABRIGADA DE SIMPLIFICAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA
- BOTÃO DE ADOÇÃO DA CHAMADA DE ENFERMEIRA
- DISPOSITIVO AUDIODISUAL PARA ALARME - h=2,30 m - SANEIAMENTO PNE
- ACIONADOR DE ALARME - h= 0,40 m - SANEIAMENTO PNE
- PANEL PARA TOMADA, h=1,50m, CONTENDO:
 - 02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136/12/7)
 - 02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136/22/7)
 - 01 PONTO DE LUZ

ELETRODUTOS

- PONTO DE SUBIDA DE ELETROUTO - DADOS/VOZ
- PONTO DE DESCIDA DE ELETROUTO - DADOS/VOZ
- ELETROCALHA DE DADOS/VOZ/TV EMERGENÇAS CONFORME NÍVEL
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBITADA NA LAJE (PVC ANTICHAMA)
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBITADA NO PISO (PVC ANTICHAMA)
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ APARENTE (FERRO GALVANIZADO)
- TUBULAÇÃO DE TV EMBITADA NA LAJE (PVC ANTICHAMA)
- TUBULAÇÃO DE TV NO PISO (PVC ANTICHAMA)
- TUBULAÇÃO DE TV APARENTE (FERRO GALVANIZADO)

- NOTAS**
- TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".
 - TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE TV, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".
 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DE CORRENTE, DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
 - OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO REDOZ, DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO (NBR 562/1988).
 - OS ELETRODUTOS EMBITADOS EM PISO OU ALVENARIA SERÃO DE PVC RÍGIDO, CLASSE A (NBR 6150/1989).
 - Caixas de passagem em indicação de dimensões serão de 10x10x10 cm.
 - DEVERÃO SER INSTALADOS ARMAE GUA EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

ELETROCALHAS—TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Dimensão da Eletrocalha (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
100 x 50	62
150 x 50	93
200 x 50	125
250 x 50	156
300 x 50	187
350 x 50	218
400 x 50	250
450 x 50	281
500 x 50	312

ELETRODUTOS—TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Diâmetro do Eletroduto (diâmetro em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
3/4" (20)	3
1" (25)	6
1 1/4" (32)	10
1 1/2" (40)	15
2" (50)	20
2 1/2" (63)	30
3" (75)	40
3 1/2" (90)	50
4" (100)	60

REV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

Secretaria de Estado da Saúde

SÃO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA AÇU - SP

PAVIMENTO TERREO - PARTE 1
DADOS/VOZ/TV/CHAMADA ENFERMEIRA

PROJ. DE SISTEMAS

H-040 SIS-02

Av. Dr. Eriberto Corvo de Aguiar, nº188, 2º andar
São Paulo - SP Cep: 05403-000
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3566 8482

Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arg. CAMILO CHINGOTTI

Arg. M. CRISTINA GOMES JOTTEN