



SIMBOLOGIA

- ⊕ DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m, DADOS E VOZ.
- ⊕ DUAS TOMADAS RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,10m, DADOS E VOZ.
- ⊕ TOMADA RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x2" - h=1,10m, VOZ.
- ⊕ TOMADA RJ-45 (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x2" - h=0,30m, DADOS.
- ⊕ PONTO PARA EQUIP. WIRELESS FIXADO NO TETO.
- ⊕ PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m.
- ⊕ PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=2,00m.
- ⊕ ARANDELA DE SIMULAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- ⊕ BOTÃO DE ACIONAMENTO DA CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- ⊕ DEPOSITO ADICIONAL PARA ALARME - h=2,30 m - SANITÁRIO PNE.
- ⊕ ACIONADOR DE ALARME - h= 0,40 m - SANITÁRIO PNE.
- ⊕ PAINEL PARA TOMADA, h=1,50m, CONTEÚDO:
 - 02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136/137)
 - 02 TOMADAS 3P+1-20A (NBR 14136/220V)
 - 01 PONTO DE LÓGICA.

ELETRODUTOS

- PONTO DE SUBIDA DE ELETRODUTO - DADOS/VOZ
- PONTO DE DESCIDA DE ELETRODUTO - DADOS/VOZ
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ/TM DIMENÇÕES CONFORME INDICADO.
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICÂMERA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NO PISO (PVC ANTICÂMERA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ APARENTE (FERRO GALVANIZADO).
- TUBULAÇÃO DE TV EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICÂMERA).
- TUBULAÇÃO DE TV NO PISO (PVC ANTICÂMERA).
- TUBULAÇÃO DE TV APARENTE (FERRO GALVANIZADO).

- NOTAS**
- 1- TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø11.
 - 2- TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE TV, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø11.
 - 3- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTIVAS DE CORRENTE, DEVEM SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
 - 4- OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO RIGIDOS, DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PEGADO (NBR 918-1088).
 - 5- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS OU ALVENARIAS SERÃO DE PVC RÍGIDO, CLASSE A (NBR 8150198).
 - 6- CASOS DE PASSAGEM EM INDICAÇÃO DE DIMENSÕES SERÃO DE 10x10x10 CM.
 - 7- DEVEM SER INSTALADOS ARAME-GUA EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

ELETROCALHAS—TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Dimensão da Eletrocalha (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E (com diâmetro externo de 8,35mm)
100 x 50	62
150 x 50	93
200 x 50	125
250 x 50	156
300 x 50	187
350 x 50	218
400 x 50	250
450 x 50	281
500 x 50	312

ELETRODUTOS—TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Diâmetro do Eletroduto (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E (com diâmetro externo de 8,35mm)
3/4" (20)	3
1" (25)	6
1 1/4" (32)	10
1 1/2" (40)	15
2" (50)	20
2 1/2" (63)	30
3" (75)	40
3 1/2" (90)	50
4" (100)	60

PLANTA 2º PAVIMENTO - PARTE 2
ESC.1:50

REV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SÃO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARQUEIRA AÇU - SP

2º PAVIMENTO - PARTE 2 - PARQUEIRA AÇU - SP
DADOS/VOZ/TV/CHAMADA ENFERMEIRA

PROJ. DE SISTEMAS
H-040 SIS-07
1:50 BEZ/2017
HRLB_PE_SIS_007_R00.DWG

Av. Dr. Enéas Gonçalves de Aguiar, nº185, 2º andar
500 Parakeira - SP - CEP: 09403-000
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

ARG. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
ARG. CAMILO CHINGOITE
ARG. CRISTINA GOMES JOTTEN